

Agence régionale de santé (ARS) AUVERGNE RHONE ALPES  
Délégation départementale – ARDECHE  
Téléphone : 0426209211  
Courriel : ars-dt07-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Richard VANDEVYVER  
Référence : Alerte n°130084  
Date d'émission: 04/03/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau  
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE  
ADDUCTION D'EAU POTABLE**  
*Prévu par le code de la santé publique*

## ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

### IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

**Commune :** SAINT-MELANY  
**Localisation :** BOURG CENTRE - BOURG CENTRE Mairie robinet cuisine salle  
**Point de surveillance :** 007000000816  
**Installation :** ST MELANY VILLAGE (UDI 007000655)  
**Date et heure de prélèvement :** 02/03/2026 à 11:39  
**Motif de prélèvement :** CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE  
**Id prélèvement ou reflat :** LSE2603-20564

### Recommandations / Observations de l'ARS :

L'analyse révèle un dépassement des limites de qualité bactériologiques. La présence de ces bactéries montre que l'eau a été souillée par des matières fécales, et qu'elle est susceptible de contenir des bactéries, virus ou parasites dangereux pour la santé.

Nous vous demandons de :

- réaliser une enquête afin d'identifier la source de la contamination et les conditions ayant conduit à cette non-conformité ;
- prendre les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l'eau ;
- informer les consommateurs des mesures prises ;
- définir un plan d'actions afin d'éviter une nouvelle contamination bactériologique (art. R.1321-26 à 30 du code de la santé publique).

Merci de nous tenir informés des actions mises en œuvre en complétant le formulaire de réponse dans les meilleurs délais. Un recontrôle sera réalisé prochainement afin de s'assurer du retour à la conformité de l'eau distribuée.

### RESULTATS D'ANALYSES

#### Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	5	n/(100mL)		0	Oui
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	2	n/(100mL)		0	Oui

#### POUR INFORMATION :

#### RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
007000000816	SAINTE-MELANY	BOURG CENTRE		007AR