

Agence régionale de santé (ARS) AUVERGNE RHONE ALPES
Délégation départementale – ARDECHE
Téléphone : 0426209211
Courriel : ars-dt07-sante-environnement@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Richard VANDEVYVER
Référence : Alerte n°130078
Date d'émission: 04/03/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : SAINT-MELANY
Localisation : HAMEAU LE TRAVERS - HAMEAU LE TRAVERS HABITATION LIEGOIS PHILIPPE robinet cuisine
Point de surveillance : 007000004360
Installation : ST MELANY LE TRAVERS (UDI 007003107)
Date et heure de prélèvement : 02/03/2026 à 11:22
Motif de prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE
Id prélèvement ou reflat : LSE2603-20296

Recommandations / Observations de l'ARS :

L'analyse révèle un dépassement important des références de qualité bactériologiques. L'eau reste conforme aux limites de qualité. Ce dépassement est sans incidence directe sur la santé des consommateurs, mais met en évidence un dysfonctionnement des installations de production, de traitement ou de distribution (intrusion d'eaux parasites dans les installations, reviviscence de germes liés à des dépôts, temps de séjour trop élevés, dysfonctionnement du traitement, chloration insuffisante...).

Nous vous demandons de réaliser une enquête afin d'identifier la source de la contamination et de prendre les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l'eau (art. R.1321-26 à 30 du code de la santé publique).
Merci de nous tenir informés des actions mises en œuvre en complétant dans les meilleurs délais le formulaire de réponse.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-satisfaction des références de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	94	n/(100mL)		0	Oui

POUR INFORMATION :

RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
007000004360	SAINTE-MELANY	HAMEAU LE TRAVERS		007AR